

1階 特別会議室101-103、準備室、エントランス 設置可能箇所

※図面上未記載ですが非常口誘導灯(壁・吊り・床)が隠れないようお願いします。
 ※各通路を塞がないようお願いいたします。動線最低1.2メートルを必ず確保してください。
 ※館内スタッフ点検の際、設置物に関して問題のある箇所については修正していただく事がございます。

