

評価項目及び得点配分基準

本総合評価基準に列挙した詳細評価項目は、すべて加点の対象である。

	基礎点	加点	得点合計
総合計	100	50	150
評価項目			
1. 性能、機能に関する要求要件	75		
1-1 空調機に関する評価		(20)	
1-1-2 冷却対象の規模・内容に関する評価（相当馬力20以上の場合）		10	
1-1-4 室内機の運転音は音響パワーレベルに関する評価（65db以下の場合）		10	
1-3 加湿ユニットに関する評価		(10)	
排水ドレンアップポンプ付属の場合		10	
2. 機能、性能以外に関する要件	25		
2-1 空調機の設置に伴う工事		(10)	
2-1-3 設置方法に関する評価			
床の結露対策の必要性について考察を行い提案がある場合		5	
2-1-4 設置位置に関する評価			
気流シミュレーション等を行い最適な設置位置、気流誘導の提案がある場合		5	
2-2 その他に関する要件		(10)	
2-2-13 ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する評価		10	